

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021414

项目完成时间：2022年2月17日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证书号	APJ-（渝）-003	
委托单位	重庆中油红碁能源发展有限公司			
项目名称	重庆中油红碁能源发展有限公司桥河园区加油站新建工程设立安全评价报告			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长		技术负责人	过程控制负责人
	耿鹏		李瑞	赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏	2022. 2. 17	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿 鹏	安全工程	1500000000100167	14090074921	是
耿鹏	安 全	1500000000100167	14090074921	是
吴永贵	化工工艺	1100000000100532		是
刘青	化工工艺	1800000000301282		是
盛洪	化工机械	1700000000301700		是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766		是
徐磊	电气	0800000000205616	/	是
吴伟征	电气	1500000000100219	55120119536	是
李华	安全	1100000000100532	55070024636	是
曹恒将	自动化	1500000000100186	55120132491	是
项目简介	重庆中油红碁能源发展有限公司桥河园区加油站取得了《重庆市綦江区商务委员会关于綦江桥河工业园区加油站项目预核准的通知》（綦商务发[2020]85号）、《重庆市商业委员会关于同意綦江区桥河工业园区加油站建设规划确认的通知》（渝商务规[2021]14号）及《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2020-500110-47-03-157411）。重庆中油红碁能源发展有限公司綦江桥河园区加油站建设用地已取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第市政			

500110202100007 号)。
 桥河园区加油站项目占地面积 3532.00 m²，总建筑面积为 377.63 m²，在站内加油罩棚下方设置有 4 台 FF 双层卧式储罐（0#柴油：1*30m³；92#汽油：2*25m³；95#汽油：1*25m³）。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条，柴油罐折半计算，桥河园区加油站设计总容量 90m³，属于三级加油站。



（附项目勘察相关图片）

	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	李瑞	2021. 12. 2	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	该项目为设立评价，无现场问题
	耿鹏			