

## 安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2023365

项目完成时间：2023年9月20日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司			
项目名称	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司赶水加油站安全现状评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目负责人	技术负责人	过程控制负责人	
	耿鹏	李瑞	赵井清	
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏、徐磊	2023年9月20日	吴德昌	朱丕凯
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿鹏	安全	1500000000100167	\	是
李瑞	化工工艺	1500000000100091	\	是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766	\	是
徐磊	电气	0800000000205016	\	是
曹恒将	自动化	1600000000201220	\	是
项目简介	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司赶水加油站[以下简称“赶水加油站”]位于重庆市綦江区赶水镇铁石垭126-1号。现有3个单层钢制储罐，其中92#汽油25m <sup>3</sup> ，95#汽油25m <sup>3</sup> ，0#柴油25m <sup>3</sup> ，折合汽油储量62.5m <sup>3</sup> ，该加油站是一家三级加油站，主要从事汽油、柴油的零售和储存业务。赶水加油站前面是210国道和通信线，马路对面是山体，左侧是汽修厂和居民楼，右侧是超限运输监测站，斜后侧是汽修厂和渝黔高铁，正后方有一条河。			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2023. 8. 24	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	1) 卸油区增加声光报警装置; 2) 加油区增加应急照明。
	李瑞			